

Urząd Miasta Szczecin  
Biuro ds. Morskich

pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

104882  
Urzęd Miasta Szczecin  
Biuro Obsługi Interesantów  
KANCELARIA  
Dnia 03-07-2009  
Wpłynęło  
GZ

Wasz znak: BM/S/FG/0717/13/09  
Data: 14.05.2009r.

Nasz znak: DR/RR/AS/1/2052/6485 /2009  
Data: 29.06.2009r.

Dotyczy: zagospodarowania Wyspy Grodzkiej w Szczecinie.

W odpowiedzi na pismo znak i data j.w. informujemy, że dla zasilania obiektów zagospodarowania Wyspy Grodzkiej – etap I „Port Jachtowy Szczecin wraz z zapleczem socjalno – gastronomicznym z przewidywaną mocą przyłączeniową w wysokości 250 kW, a w kolejnych etapach pozostałych obiektów z przewidywaną mocą przyłączeniową na poziomie 1500 kW, konieczne będzie wybudowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w ilości wg potrzeb z transformatorami dostosowanymi do pokrycia zapotrzebowania. Proponujemy, aby projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV były własnością inwestora. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV należy zasilć kablem 15 kV o przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru mocy poprzez złącze kablowe SN zasilane z istniejącej linii kablowej 15 kV nr 4 oraz wybudowanie sieci 0,4 kV wg potrzeb.

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące sposobu zasilania ww. przedsięwzięcia zostaną określone w warunkach przyłączenia oraz załączonej propozycji umowy o przyłączenie, po złożeniu kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. obowiązującym od dnia 13.06.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego* należy załączyć m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, najmu, itp.) oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.

Ewentualnie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Zespole Rozwoju, nr tel. 091 425 51 37.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Szczecin  
Zakład Zarządzania Dystrybucją  
Dyrektor

Jan Rączka

K/O:  
1. RR.